



170900341220

检验检测报告

TEST REPORT

No: 2021-S-8380

检验类型: 12月月检

样品名称: 直饮水

受检单位: 上海交通大学医学院

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

注意事项

1. 本报告无本机构“检验检测专用章”或公章无效。
2. 本报告无编制或主检、审核、批准签名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 未经本机构书面批准，不得复制本检验检测报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
5. 送样委托检验样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。
6. 检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起七个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。
7. 未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。
8. 委托方要求赔偿由本机构的任何过失或违反其任何义务或其他原因所造成的任何形式的任何损失的权利，应当被限于委托方支付给本机构的合同价款的数额，本机构在任何情况下都无需为附带或由此而起的损失承担责任。
9. 委托方要求将最终报告/结果以电子邮件而不是纸面文件的形式寄发时，本机构不对此等超出本机构控制范围内的风险负有责任，现有的电子邮件传递技术有可能会使得第三方对信息及报告/结果进行拦截，本机构不对任何报告/结果被传递后对其做的任何修改使委托方招致的任何损失负责。

机构联络信息

地址：上海市闵行区颛兴东路1058弄9号

邮编：201108

E-mail: pince@pin-ce.com

电话：(021) 33587967

传真：(021) 33587969

检验检测报告

样品名称	直饮水		任务类别	委托检验
型号规格	散装		商标	/
生产日期/批号	/		样品等级	/
受检单位	上海交通大学医学院		邮编	/
地址	上海市黄浦区重庆南路227号		电话	13611981619
生产单位	/			
抽样日期	2021年12月24日	抽样人员	张颐、朱立冬	
样品数量	各1L	保存方式	冷藏	
样品状态描述	液体			
样品接收日期	2021年12月24日	报告完成日期	2021年12月31日	
判定标准	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》			
检验结论	经检验，所检项目符合 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》 的要求。			
备注	本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。			

签发日期：2021年12月31日

编制：

夏皖茹

审核：

李取平

批准：

王佳杰



检验检测报告

样品编号：2021-S-8380-1 直饮水

[抽样地点：中山南一路937号男生公寓1号楼4楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	76	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
4	色度（铂钴色度单位）度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.27	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	耗氧量(COD _{Mn} 法，以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.65	合格

——转下页——

样品编号：2021-S-8380-2 直饮水

[抽样地点：中山南一路937号1号宿舍楼1楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	24	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
4	色度（铂钴色度单位）度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.20	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	耗氧量(COD _{Mn} 法，以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.60	合格

——转下页——

—接上页—

样品编号：2021-S-8380-3 直饮水

[抽样地点：中山南一路937号2号楼2楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	67	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
4	色度（铂钴色度单位）度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.33	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	耗氧量(COD _{Mn} 法，以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.57	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2021-S-8380-4 直饮水

[抽样地点：重庆南路227号女生公寓1F合肥路学生公寓1楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	37	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
4	色度（铂钴色度单位）度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.25	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	耗氧量(COD _{Mn} 法，以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.64	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2021-S-8380-5 直饮水

[抽样地点：重庆南路227号一中心楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	11	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
4	色度（铂钴色度单位）度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.21	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	耗氧量(COD _{Mn} 法，以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.60	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2021-S-8380-6 直饮水

[抽样地点：重庆南路227号学生公寓女生宿舍1楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	3	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
4	色度（铂钴色度单位）度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.29	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	耗氧量(COD _{Mn} 法，以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.65	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2021-S-8380-7 直饮水

[抽样地点：重庆南路227号科教楼5楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	96	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
4	色度（铂钴色度单位）度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.14	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	耗氧量(COD _{Mn} 法，以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.62	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2021-S-8380-8 直饮水

[抽样地点：重庆南路227号科教楼9楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
4	色度（铂钴色度单位）度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.17	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	耗氧量(COD _{Mn} 法，以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.59	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2021-S-8380-9 直饮水

[抽样地点：重庆南路227号11舍1楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	80	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
4	色度（铂钴色度单位）度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.10	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	耗氧量(COD _{Mn} 法，以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.60	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2021-S-8380-10 直饮水

[抽样地点：重庆南路227号12舍1楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	31	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
4	色度（铂钴色度单位）度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.25	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	耗氧量(COD _{Mn} 法，以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.57	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2021-S-8380-11 直饮水

[抽样地点：重庆南路227号食堂3楼多功能厅走廊]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	16	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
4	色度（铂钴色度单位）度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.25	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	耗氧量(COD _{Mn} 法，以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.62	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2021-S-8380-12 直饮水

[抽样地点：重庆南路280号老红楼4F第一教室]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	51	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
4	色度（铂钴色度单位）度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.04	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	耗氧量(COD _{Mn} 法，以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.64	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2021-S-8380-13 直饮水

[抽样地点：重庆南路280号2号楼1楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	84	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
4	色度（铂钴色度单位）度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.09	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	耗氧量(COD _{Mn} 法，以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.69	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2021-S-8380-14 直饮水

[抽样地点：重庆南路280号2号楼2楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	10	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
4	色度（铂钴色度单位）度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.27	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	耗氧量(COD _{Mn} 法，以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.67	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2021-S-8380-15 直饮水

[抽样地点：重庆南路280号2号楼3楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	68	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
4	色度（铂钴色度单位）度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.12	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	耗氧量(COD _{Mn} 法，以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.62	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2021-S-8380-16 直饮水

[抽样地点：重庆南路280号2号楼4楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	43	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
4	色度（铂钴色度单位）度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.10	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	耗氧量(COD _{Mn} 法，以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.60	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2021-S-8380-17 直饮水

[抽样地点：重庆南路280号2号楼5楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	3	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
4	色度（铂钴色度单位）度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.24	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	耗氧量(COD _{Mn} 法，以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.64	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2021-S-8380-18 直饮水

[抽样地点：重庆南路280号2号楼6楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	21	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
4	色度（铂钴色度单位）度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.20	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	耗氧量(COD _{Mn} 法，以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.65	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2021-S-8380-19 直饮水

[抽样地点：重庆南路280号图书馆2楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
4	色度（铂钴色度单位）度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.11	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	耗氧量(COD _{Mn} 法，以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.60	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2021-S-8380-20 直饮水

[抽样地点：重庆南路227号东15舍1楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	26	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
4	色度（铂钴色度单位）度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.19	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	耗氧量(COD _{Mn} 法，以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.65	合格

—报告结束—