



170900341220

正本

检验检测报告

TEST REPORT

No: 2021-W-3533

样品名称: 自来水

委托单位: 上海交通大学医学院

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

检验检测专用章





No.: 2021-W-3533

品测（上海）检测科技有限公司第 1 页共 2 页

检验检测报告

样品名称	自来水		任务类别	委托检验
型号规格	散装		商标	/
生产日期/批号	2021.09.24		样品等级	/
委托(受检)单位	上海交通大学医学院			
委托(受检)单位 通讯资料	地址	中山南一路 937 号		
	邮编	/	电话	13262563298
生产单位	/			
样品数量	500mL	保存方式	冷藏	
样品状态描述	散装、液体			
样品接收日期	2021 年 09 月 24 日	报告完成日期	2021 年 09 月 30 日	
判定标准	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》			
检验结论	<p style="text-align: center;">经检验，所检项目符合《GB 5749-2006》的要求。</p> <p style="text-align: right;">签发日期：2021 年 09 月 30 日</p>			
备注	抽样地点：1 号楼地面蓄水池 本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。			

编制

夏皖茹

审核

卢晓平

批准

余志清

检验检测专用章

品测
测专用



No.: 2021-W-3533

品测（上海）检测科技有限公司第 2 页共 2 页

检验检测报告

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	3	符合
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	符合
3	浑浊度（散射浑浊度单 位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
4	色度（铂钴色度单 位）度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	6.97	符合
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
8	耗氧量(COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.61	符合

---报告结束---





170900341220

正本

检验检测报告

TEST REPORT

No: 2021-W-3534

样品名称: 自来水

委托单位: 上海交通大学医学院

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

检验检测专用章



No.: 2021-W-3534

品测（上海）检测科技有限公司第 1 页共 2 页

检验检测报告

样品名称	自来水		任务类别	委托检验
型号规格	散装		商标	/
生产日期/批号	2021.09.24		样品等级	/
委托(受检)单位	上海交通大学医学院			
委托(受检)单位 通讯资料	地址	中山南一路 937 号		
	邮编	/	电话	13262563298
生产单位	/			
样品数量	500mL	保存方式	冷藏	
样品状态描述	散装、液体			
样品接收日期	2021年09月24日	报告完成日期	2021年09月30日	
判定标准	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》			
检验结论	经检验，所检项目符合《GB 5749-2006》的要求。			
备注	抽样地点：1号楼屋面冷水箱 本报告检验结论是根据判定依据仪对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。 <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> 签发日期：2021年09月30日 </div>			



编制 夏皖茹

审核 卢佩佩

批准 朱志清



No.: 2021-W-3534

品测（上海）检测科技有限公司第 2 页共 2 页

检验检测报告

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	未检出	符合
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	符合
3	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
4	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	6.96	符合
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
8	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.55	符合

---报告结束---



170900341220

正本

检验检测报告

TEST REPORT

No: 2021-W-3535

样品名称: 自来水

委托单位: 上海交通大学医学院

检验类别: 委托检验



品测 (上海) 检测科技有限公司





No.: 2021-W-3535

品测（上海）检测科技有限公司第 1 页共 2 页

检验检测报告

样品名称	自来水		任务类别	委托检验
型号规格	散装		盲标	/
生产日期/批号	2021.09.24		样品等级	/
委托(受检)单位	上海交通大学医学院			
委托(受检)单位 通讯资料	地址	重庆南路 280 号		
	邮编	/	电话	13262563298
生产单位	/			
样品数量	500mL	保存方式	冷藏	
样品状态描述	散装、液体			
样品接收日期	2021年09月24日	报告完成日期	2021年09月30日	
判定标准	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》			
检验结论	经检验，所检项目符合《GB 5749-2006》的要求。			
备注	签发日期：2021年09月30日			
	抽样地点：新教学楼地面蓄水池 本报告检验结论是根据判定依据仪对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。			



编制

夏皖苏

审核

卢晓平

批准

余志清



No.: 2021-W-3535

品测(上海)检测科技有限公司第2页共2页

检验检测报告

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	11	符合
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	符合
3	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(检出限: 0.5)	符合
4	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(检出限: 5)	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	7.12	符合
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
8	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.58	符合

--报告结束--



170900341220

正本

检验检测报告

TEST REPORT

No: 2021-W-3536

样品名称: 自来水

委托单位: 上海交通大学医学院

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

检验检测专用章



No.: 2021-W-3536

品测（上海）检测科技有限公司第 1 页共 2 页

检验检测报告

样品名称	自来水		任务类别	委托检验
型号规格	散装		商标	/
生产日期/批号	2021.09.24		样品等级	/
委托(受检)单位	上海交通大学医学院			
委托(受检)单位 通讯资料	地址	重庆南路 280 号		
	邮编	/	电话	13262563298
生产单位	/			
样品数量	500mL	保存方式	冷藏	
样品状态描述	散装、液体			
样品接收日期	2021 年 09 月 24 日	报告完成日期	2021 年 09 月 30 日	
判定标准	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》			
检验结论	<p style="text-align: center;">经检验，所检项目符合《GB 5749-2006》的要求。</p> <p style="text-align: right;">签发日期：2021 年 09 月 30 日</p>			
备注	抽样地点：实验楼地面蓄水池 本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。			

编制 **夏皖苏**审核 **卢晓平**批准 **余志清**



No.: 2021-W-3536

品测（上海）检测科技有限公司第 2 页共 2 页

检验检测报告

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	5	符合
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	符合
3	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
4	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	6.93	符合
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
8	耗氧量(COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.63	符合

---报告结束---





170900341220

正本

检验检测报告

TEST REPORT

No: 2021-W-3537

样品名称: 自来水

委托单位: 上海交通大学医学院

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司





No.: 2021-W-3537

品测(上海)检测科技有限公司第1页共2页

检验检测报告

样品名称	自来水		任务类别	委托检验
型号规格	散装		商标	/
生产日期/批号	2021.09.24		样品等级	/
委托(受检)单位	上海交通大学医学院			
委托(受检)单位 通讯资料	地址	重庆南路280号		
	邮编	/	电话	13262563298
生产单位	/			
样品数量	500mL	保存方式	冷藏	
样品状态描述	散装、液体			
样品接收日期	2021年09月24日	报告完成日期	2021年09月30日	
判定标准	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》			
检验结论	<p style="text-align: center;">经检验, 所检项目符合《GB 5749-2006》的要求。</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2021年09月30日</p>			
备注	抽样地点: 5号楼屋面冷水箱 本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出, 不代表未经检验的项目或功能符合要求。			



编制

夏皖苏

审核

卢晓华

批准

余志清



No.: 2021-W-3537

品测 (上海) 检测科技有限公司第 2 页共 2 页

检验检测报告

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	2	符合
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	符合
3	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (检出限: 0.5)	符合
4	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (检出限: 5)	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	7.17	符合
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
8	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.61	符合

---报告结束---





170900341220

正本

检验检测报告

TEST REPORT

No: 2021-W-3538

样品名称: 自来水

委托单位: 上海交通大学医学院

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司





No.: 2021-W-3538

品测(上海)检测科技有限公司第1页共2页

检验检测报告

样品名称	自来水		任务类别	委托检验
型号规格	散装		商标	/
生产日期/批号	2021.09.24		样品等级	/
委托(受检)单位	上海交通大学医学院			
委托(受检)单位 通讯资料	地址	重庆南路280号		
	邮编	/	电话	13262563298
生产单位	/			
样品数量	500mL	保存方式	冷藏	
样品状态描述	散装、液体			
样品接收日期	2021年09月24日	报告完成日期	2021年09月30日	
判定标准	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》			
检验结论	经检验, 所检项目符合《GB 5749-2006》的要求。			
备注	签发日期: 2021年09月30日			
	抽样地点: 6号楼屋面冷水箱 本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出, 不代表未经检验的项目或功能符合要求。			



编制 **夏皖苏** 审核 **卢晓** 批准 **余志清**



No.: 2021-W-3538

品测(上海)检测科技有限公司第2页共2页

检验检测报告

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	12	符合
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	符合
3	浊浊度(散射浊浊度单 位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(检出限: 0.5)	符合
4	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(检出限: 5)	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	7.02	符合
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
8	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.61	符合



---报告结束---



170900341220

正本

检验检测报告

TEST REPORT

No: 2021-W-3539

样品名称: 自来水

委托单位: 上海交通大学医学院

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

检验检测专用章





No.: 2021-W-3539

品测 (上海) 检测科技有限公司第 1 页共 2 页

检验检测报告

样品名称	自来水		任务类别	委托检验
型号规格	散装		商标	/
生产日期/批号	2021.09.24		样品等级	/
委托(受检)单位	上海交通大学医学院			
委托(受检)单位 通讯资料	地址	重庆南路 280 号		
	邮编	/	电话	13262563298
生产单位	/			
样品数量	500mL	保存方式	冷藏	
样品状态描述	散装、液体			
样品接收日期	2021 年 09 月 24 日	报告完成日期	2021 年 09 月 30 日	
判定标准	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》			
检验结论	<p>经检验, 所检项目符合《GB 5749-2006》的要求。</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2021 年 09 月 30 日</p>			
备注	<p>抽样地点: 图书馆屋面冷水箱</p> <p>本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出, 不代表未经检验的项目或功能符合要求。</p>			

编制

夏皖苏

审核

卢佩佩

批准

余志清





No.: 2021-W-3539

品测 (上海) 检测科技有限公司第 2 页共 2 页

检验检测报告

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	5	符合
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	符合
3	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (检出限: 0.5)	符合
4	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (检出限: 5)	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	6.91	符合
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
8	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.58	符合

---报告结束---





170900341220

正本

检验检测报告

TEST REPORT

No: 2021-W-3540

样品名称: 自来水

委托单位: 上海交通大学医学院

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

检验检测专用章



No.: 2021-W-3540

品测 (上海) 检测科技有限公司第 1 页共 2 页

检验检测报告

样品名称	自来水		任务类别	委托检验
型号规格	散装		商标	/
生产日期/批号	2021.09.24		样品等级	/
委托(受检)单位	上海交通大学医学院			
委托(受检)单位 通讯资料	地址	重庆南路 280 号		
	邮编	/	电话	13262563298
生产单位	/			
样品数量	500mL	保存方式	冷藏	
样品状态描述	散装、液体			
样品接收日期	2021 年 09 月 24 日	报告完成日期	2021 年 09 月 30 日	
判定标准	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》			
检验结论	<p>经检验, 所检项目符合《GB 5749-2006》的要求。</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2021 年 09 月 30 日</p>			
备注	<p>抽样地点: 5 号、6 号楼地面蓄水池</p> <p>本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出, 不代表未经检验的项目或功能符合要求。</p>			

编制

夏皖苏

审核

卢佩佩

批准

余志清





No.: 2021-W-3540

品测 (上海) 检测科技有限公司第 2 页共 2 页

检验检测报告

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	6	符合
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	符合
3	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (检出限: 0.5)	符合
4	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (检出限: 5)	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	7.16	符合
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
8	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.63	符合

--报告结束--





170900341220

正本

检验检测报告

TEST REPORT

No: 2021-W-3541

样品名称: 自来水

委托单位: 上海交通大学医学院

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

检验检测专用章





No.: 2021-W-3541

品测 (上海) 检测科技有限公司第 1 页共 2 页

检验检测报告

样品名称	自来水		任务类别	委托检验
型号规格	散装		商标	/
生产日期/批号	2021.09.24		样品等级	/
委托(受检)单位	上海交通大学医学院			
委托(受检)单位 通讯资料	地址	重庆南路 280 号		
	邮编	/	电话	13262563298
生产单位	/			
样品数量	500mL	保存方式	冷藏	
样品状态描述	散装、液体			
样品接收日期	2021 年 09 月 24 日	报告完成日期	2021 年 09 月 30 日	
判定标准	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》			
检验结论	经检验, 所检项目符合《GB 5749-2006》的要求。			
备注	签发日期: 2021 年 09 月 30 日			
	抽样地点: 3 号、4 号楼地面蓄水池 本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出, 不代表未经检验的项目或功能符合要求。			



编制

夏皖苏

审核

卢佩佩

批准

余志清

检验检测专用章



No.: 2021-W-3541

品测(上海)检测科技有限公司第2页共2页

检验检测报告

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	未检出	符合
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	符合
3	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(检出限: 0.5)	符合
4	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(检出限: 5)	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	6.99	符合
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
8	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.61	符合

---报告结束---

品测(上海)检测科技有限公司



170900341220

正本

检验检测报告

TEST REPORT

No: 2021-W-3542

样品名称: 自来水

委托单位: 上海交通大学医学院

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

检验检测专用章





No.: 2021-W-3542

品测 (上海) 检测科技有限公司第 1 页共 2 页

检验检测报告

样品名称	自来水		任务类别	委托检验
型号规格	散装		商 标	/
生产日期/批号	2021.09.24		样品等级	/
委托(受检)单位	上海交通大学医学院			
委托(受检)单位 通讯资料	地 址	重庆南路 280 号		
	邮 编	/	电 话	13262563298
生产单位	/			
样品数量	500mL	保存方式	冷藏	
样品状态描述	散装、液体			
样品接收日期	2021年09月24日	报告完成日期	2021年09月30日	
判定标准	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》			
检验结论	经检验, 所检项目符合《GB 5749-2006》的要求。			
备 注	签发日期: 2021年09月30日			
	抽样地点: 3号楼屋面冷水箱 本报告检验结论是根据判定依据仪对该样品所检项目得出, 不代表未经检验的项目或功能符合要求。			

编 制

夏皖苏

审 核

卢佩佩

批 准

余志清






No.: 2021-W-3542

品测（上海）检测科技有限公司第 2 页共 2 页

检验检测报告

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	22	符合
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	符合
3	浊浊度（散射浊浊度单 位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
4	色度（铂钴色度单 位）度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	6.93	符合
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
8	耗氧量(COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.58	符合

---报告结束---

品测



170900341220

正本

检验检测报告

TEST REPORT

No: 2021-W-3543

样品名称: 自来水

委托单位: 上海交通大学医学院

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

检验检测专用章



No.: 2021-W-3543

品测 (上海) 检测科技有限公司第 1 页共 2 页

检验检测报告

样品名称	自来水		任务类别	委托检验
型号规格	散装		商 标	/
生产日期/批号	2021.09.24		样品等级	/
委托(受检)单位	上海交通大学医学院			
委托(受检)单位 通讯资料	地 址	重庆南路 280 号		
	邮 编	/	电 话	13262563298
生产单位	/			
样品数量	500mL	保存方式	冷藏	
样品状态描述	散装、液体			
样品接收日期	2021年09月24日	报告完成日期	2021年09月30日	
判定标准	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》			
检验结论	经检验, 所检项目符合《GB 5749-2006》的要求。 签发日期: 2021年09月30日			
备 注	抽样地点: 4号楼屋面冷水箱 本报告检验结论是根据判定依据仪对该样品所检项目得出, 不代表未经检验的项目或功能符合要求。			



编 制

夏皖茹

审 核

卢佩佩

批 准

余志清



No.: 2021-W-3543

品测（上海）检测科技有限公司第 2 页共 2 页

检验检测报告

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	15	符合
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	符合
3	浑浊度（散射浑浊度单 位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
4	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	7.04	符合
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
8	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.63	符合



---报告结束---



170900341220

正本

检验检测报告

TEST REPORT

No: 2021-W-3544

样品名称: 自来水

委托单位: 上海交通大学医学院

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

检验检测专用章





No.: 2021-W-3544

品测(上海)检测科技有限公司第1页共2页

检验检测报告

样品名称	自来水		任务类别	委托检验
型号规格	散装		商标	/
生产日期/批号	2021.09.24		样品等级	/
委托(受检)单位	上海交通大学医学院			
委托(受检)单位 通讯资料	地址	重庆南路 225 号		
	邮编	/	电话	13262563298
生产单位	/			
样品数量	500mL	保存方式	冷藏	
样品状态描述	散装、液体			
样品接收日期	2021年09月24日	报告完成日期	2021年09月30日	
判定标准	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》			
检验结论	<p>经检验, 所检项目符合《GB 5749-2006》的要求。</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2021年09月30日</p>			
备注	抽样地点: 生科院1号楼地面蓄水池 本报告检验结论是根据判定依据仪对该样品所检项目得出, 不代表未经检验的项目或功能符合要求。			



编制

夏皖苏

审核

卢佩佩

批准

余志清





No.: 2021-W-3544

品测（上海）检测科技有限公司第 2 页共 2 页

检验检测报告

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	7	符合
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	符合
3	浊浊度（散射浊浊度单 位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
4	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	6.90	符合
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
8	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.63	符合

---报告结束---

品测



170900341220

正本

检验检测报告

TEST REPORT

No: 2021-W-3545

样品名称: 自来水

委托单位: 上海交通大学医学院

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

检验检测专用章





No.: 2021-W-3545

品测（上海）检测科技有限公司第 1 页共 2 页

检验检测报告

样品名称	自来水		任务类别	委托检验
型号规格	散装		商标	/
生产日期/批号	2021.09.24		样品等级	/
委托(受检)单位	上海交通大学医学院			
委托(受检)单位 通讯资料	地址	重庆南路 227 号		
	邮编	/	电话	13262563298
生产单位	/			
样品数量	500mL	保存方式	冷藏	
样品状态描述	散装、液体			
样品接收日期	2021 年 09 月 24 日	报告完成日期	2021 年 09 月 30 日	
判定标准	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》			
检验结论	经检验, 所检项目符合《GB 5749-2006》的要求。			
备注	抽样地点: 科教楼屋面冷水箱 本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出, 不代表未经检验的项目或功能符合要求。			



签发日期: 2021 年 09 月 30 日

编制 夏皖苏

审核 卢佩佩

批准 余志清



No.: 2021-W-3545

品测（上海）检测科技有限公司第 2 页共 2 页

检验检测报告

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	8	符合
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	符合
3	浊浊度（散射浊浊度单 位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
4	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	6.97	符合
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
8	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.61	符合

---报告结束---



170900341220

正本

检验检测报告

TEST REPORT

No: 2021-W-3547

样品名称: 自来水

委托单位: 上海交通大学医学院

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

检验检测专用章



No.: 2021-W-3547

品测 (上海) 检测科技有限公司第 1 页共 2 页



检验检测报告

样品名称	自来水		任务类别	委托检验
型号规格	散装		商标	/
生产日期/批号	2021.09.24		样品等级	/
委托(受检)单位	上海交通大学医学院			
委托(受检)单位 通讯资料	地址	重庆南路 227 号		
	邮编	/	电话	13262563298
生产单位	/			
样品数量	500mL	保存方式	冷藏	
样品状态描述	散装、液体			
样品接收日期	2021 年 09 月 24 日	报告完成日期	2021 年 09 月 30 日	
判定标准	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》			
检验结论	经检验, 所检项目符合《GB 5749-2006》的要求。			
备注	签发日期: 2021 年 09 月 30 日			
	抽样地点: 科教楼地面蓄水池 本报告检验结论是根据判定依据仪对该样品所检项目得出, 不代表未经检验的项目或功能符合要求。			

编制

夏皖苏

审核

卢依依

批准

余志清





检验检测报告

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	37	符合
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	符合
3	浊浊度 (散射浊浊度单 位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (检出限: 0.5)	符合
4	色度 (铂钴色度单 位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (检出限: 5)	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	7.08	符合
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
8	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.67	符合

---报告结束---





170900341220

正本

检验检测报告

TEST REPORT

No: 2021-W-3548

样品名称: 自来水

委托单位: 上海交通大学医学院

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

检验检测专用章





No.: 2021-W-3548

品测(上海)检测科技有限公司第1页共2页

检验检测报告

样品名称	自来水		任务类别	委托检验
型号规格	散装		商 标	/
生产日期/批号	2021.09.24		样品等级	/
委托(受检)单位	上海交通大学医学院			
委托(受检)单位 通讯资料	地 址	重庆南路 227 号		
	邮 编	/	电 话	13262563298
生产单位	/			
样品数量	500mL	保存方式	冷藏	
样品状态描述	散装、液体			
样品接收日期	2021年09月24日	报告完成日期	2021年09月30日	
判定标准	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》			
检验结论	经检验, 所检项目符合《GB 5749-2006》的要求。 签发日期: 2021年09月30日			
备注	抽样地点: 嘉宾楼地面蓄水池 本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出, 不代表未经检验的项目或功能符合要求。			

编 制

夏皖苏

审 核

卢佩佩

批 准

余志清

检验检测专用章

科技有限
检测专用



检验检测报告

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	36	符合
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	符合
3	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
4	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	7.04	符合
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
8	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.63	符合

---报告结束---



170900341220

正本

检验检测报告

TEST REPORT

No: 2021-W-3549

样品名称: 自来水

委托单位: 上海交通大学医学院

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司





No.: 2021-W-3549

品测(上海)检测科技有限公司第1页共2页

检验检测报告

样品名称	自来水		任务类别	委托检验
型号规格	散装		商标	/
生产日期/批号	2021.09.24		样品等级	/
委托(受检)单位	上海交通大学医学院			
委托(受检)单位 通讯资料	地址	重庆南路227号		
	邮编	/	电话	13262563298
生产单位	/			
样品数量	500mL	保存方式	冷藏	
样品状态描述	散装、液体			
样品接收日期	2021年09月24日	报告完成日期	2021年09月30日	
判定标准	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》			
检验结论	经检验, 所检项目符合《GB 5749-2006》的要求。			
备注	抽样地点: 嘉宾楼屋面冷水箱		签发日期: 2021年09月30日	
	本报告检验结论是根据判定依据对该样品所检项目得出, 不代表未经检验的项目或功能符合要求。			

编制

夏皖苏

审核

卢佩芬

批准

余志清





检验检测报告

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	31	符合
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	符合
3	浊浊度（散射浊浊度单 位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
4	色度（铂钴色度单 位）度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	7.11	符合
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
8	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.58	符合

---报告结束---



170900341220

正本

检验检测报告

TEST REPORT

No: 2021-W-3550

样品名称: 自来水

委托单位: 上海交通大学医学院

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

检验检测专用章



No.: 2021-W-3550

品测（上海）检测科技有限公司第 1 页共 2 页



检验检测报告

样品名称	自来水		任务类别	委托检验
型号规格	散装		商标	/
生产日期/批号	2021.09.24		样品等级	/
委托(受检)单位	上海交通大学医学院			
委托(受检)单位 通讯资料	地址	重庆南路 227 号		
	邮编	/	电话	13262563298
生产单位	/			
样品数量	500mL	保存方式	冷藏	
样品状态描述	散装、液体			
样品接收日期	2021 年 09 月 24 日	报告完成日期	2021 年 09 月 30 日	
判定标准	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》			
检验结论	经检验，所检项目符合《GB 5749-2006》的要求。			
备注	签发日期：2021 年 09 月 30 日			
	抽样地点：十五舍屋面冷水箱 本报告检验结论是根据判定依据对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。			

编制

夏皖苏

审核

卢华平

批准

余志清

检验检测专用章





检验检测报告

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	16	符合
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	符合
3	浊浊度(散射浊浊度单 位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(检出限: 0.5)	符合
4	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(检出限: 5)	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	6.98	符合
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
8	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.61	符合

---报告结束---



170900341220

正本

检验检测报告

TEST REPORT

No: 2021-W-3551

样品名称: 自来水

委托单位: 上海交通大学医学院

检验类别: 委托检验



品测(上海)检测科技有限公司



No.: 2021-W-3551

品测(上海)检测科技有限公司第1页共2页



检验检测报告

样品名称	自来水		任务类别	委托检验
型号规格	散装		商标	/
生产日期/批号	2021.09.24		样品等级	/
委托(受检)单位	上海交通大学医学院			
委托(受检)单位 通讯资料	地址	重庆南路 227 号		
	邮编	/	电话	13262563298
生产单位	/			
样品数量	500mL	保存方式	冷藏	
样品状态描述	散装、液体			
样品接收日期	2021年09月24日	报告完成日期	2021年09月30日	
判定标准	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》			
检验结论	经检验, 所检项目符合《GB 5749-2006》的要求。 签发日期: 2021年09月30日			
备注	抽样地点: 十五舍地面蓄水池 本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出, 不代表未经检验的项目或功能符合要求。			

编制

夏皖苏

审核

卢华平

批准

余志清



No.: 2021-W-3551

品测(上海)检测科技有限公司第2页共2页

检验检测报告

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	59	符合
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	符合
3	浊浊度(散射浊浊度单 位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(检出限: 0.5)	符合
4	色度(铂钴色度单 位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(检出限: 5)	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	7.09	符合
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
8	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.61	符合

---报告结束---



170900341220

正本

检验检测报告

TEST REPORT

No: 2021-W-3552

样品名称: 自来水

委托单位: 上海交通大学医学院

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

检验检测专用章



No.: 2021-W-3552

品测 (上海) 检测科技有限公司第 1 页共 2 页



检验检测报告

样品名称	自来水		任务类别	委托检验
型号规格	散装		商标	/
生产日期/批号	2021.09.24		样品等级	/
委托(受检)单位	上海交通大学医学院			
委托(受检)单位 通讯资料	地址	重庆南路 227 号		
	邮编	/	电话	13262563298
生产单位	/			
样品数量	500mL	保存方式	冷藏	
样品状态描述	散装、液体			
样品接收日期	2021年09月24日	报告完成日期	2021年09月30日	
判定标准	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》			
检验结论	<p>经检验, 所检项目符合《GB 5749-2006》的要求。</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2021年09月30日</p>			
备注	<p>抽样地点: 学生公寓地面蓄水池</p> <p>本报告检验结论是根据判定依据仪对该样品所检项目得出, 不代表未经检验的项目或功能符合要求。</p>			

编制

夏皖苏

审核

卢佩佩

批准

余志清





检验检测报告

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	55	符合
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	符合
3	浑浊度 (散射浑浊度单 位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (检出限: 0.5)	符合
4	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (检出限: 5)	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	6.98	符合
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
8	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.63	符合

---报告结束---



170900341220

正本

检验检测报告

TEST REPORT

No: 2021-W-3553

样品名称: 自来水

委托单位: 上海交通大学医学院

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

检验检测专用章

No.: 2021-W-3553

品测(上海)检测科技有限公司第1页共2页



检验检测报告

样品名称	自来水		任务类别	委托检验
型号规格	散装		商标	/
生产日期/批号	2021.09.24		样品等级	/
委托(受检)单位	上海交通大学医学院			
委托(受检)单位 通讯资料	地址	重庆南路227号		
	邮编	/	电话	13262563298
生产单位	/			
样品数量	500mL	保存方式	冷藏	
样品状态描述	散装、液体			
样品接收日期	2021年09月24日	报告完成日期	2021年09月30日	
判定标准	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》			
检验结论	经检验, 所检项目符合《GB 5749-2006》的要求。			
备注	签发日期: 2021年09月30日			
	抽样地点: 十二舍屋面冷水箱 本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出, 不代表未经检验的项目或功能符合要求。			

编制

夏皖苏

审核

卢佩佩

批准

余志清





检验检测报告

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	75	符合
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	符合
3	浑浊度（散射浑浊度单 位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
4	色度（铂钴色度单 位）度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	7.10	符合
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
8	耗氧量(COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.58	符合

---报告结束---