



170900341220

检验检测报告

TEST REPORT

No: 2020-S-5343

样品名称: 直饮水 1 月学期检

委托单位: 上海交通大学医学院

检验类别: 委托检验

品测 (上海) 检测科技有限公司

注 意 事 项

1. 本报告无本机构“检验检测专用章”或公章无效。
2. 本报告无编制或主检、审核、批准签名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 未经本机构书面批准，不得复制本检验检测报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
5. 送样委托检验样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。
6. 检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起七个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。
7. 未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。
8. 委托方要求赔偿由本机构的任何过失或违反其任何义务或其他原因所造成的任何形式的任何损失的权利，应当被限于委托方支付给本机构的合同价款的数额，本机构在任何情况下都应无需为附带或由此而起的损失承担责任。
9. 委托方要求将最终报告/结果以电子邮件而不是纸面文件的形式寄发时，本机构不对此等超出本机构控制范围内的风险负有责任，现有的电子邮件传递技术有可能会使得第三方对信息及报告/结果进行拦截，本机构不对任何报告/结果被传递后对其做的任何修改使委托方招致的任何损失负责。

机构联络信息

地址：上海市闵行区颛兴东路 1058 弄 9 号

邮编：201108

E-mail: pince@pin-ce.com

电话：(021) 33587967

传真：(021) 33587969



检验检测报告

样品名称	直饮水		任务类别	委托检验
型号规格	散装		商标	/
生产日期/批号	/		样品等级	/
委托（受检）单位	上海交通大学医学院			
委托（受检）单位 通讯资料	地址	上海市黄浦区重庆南路 227 号		
	邮编	/	电话	13611981619
生产单位	/			
样品数量	各 5L	保存方式	冷藏	
样品状态描述	散装、液体			
样品接收日期	2021 年 01 月 15 日	报告完成日期	2021 年 01 月 25 日	
判定标准	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》			
检验结论	经检验，所检项目符合《GB 5749-2006》的要求。 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  签发日期：2021 年 01 月 26 日 </div>			
备注	1 月学期检 抽样员：王猛猛、朱立冬 抽样日期：2021.01.15 本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。			

编制

戴玉蕊

审核

卢取

批准

王佳杰

检验检测报告

样品编号: 2020-S-5343-1

抽样地点: 中山南一路 937 号男生公寓 1 号楼 4 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (检出限: 5)	符合
2	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (检出限: 0.5)	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.13	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	50.39	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	37.62	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出 (检出限: 0.05)	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	103	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	218.5	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出 (定量限: 0.0006)	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出 (定量限: 0.0009)	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0895	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.127	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.66	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	22	符合



No.: 2020-S-5343

品测（上海）检测科技有限公司

第5页 共 62 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号：2020-S-5343-2

抽样地点：中山南一路 937 号 1 号宿舍楼 1 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.10	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	3.01	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	72.52	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(检出限: 0.05)	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	114	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	221.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限： 0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.305	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0670	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.60	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	4	符合



No.: 2020-S-5343

品测（上海）检测科技有限公司

第8页 共 62 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号：2020-S-5343-3

抽样地点：中山南一路 937 号 2 号楼 2 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.08	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	49.65	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	34.76	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(检出限: 0.05)	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	106	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	215.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限： 0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.281	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.216	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.62	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	14	符合



No.: 2020-S-5343

品测（上海）检测科技有限公司

第11页 共 62 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号: 2020-S-5343-4

 抽样地点: 重庆南路 227 号女生公寓 1F 合肥路学生
公寓 1 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (检出限: 5)	符合
2	浑浊度(散射浑浊度单 位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (检出限: 0.5)	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异 味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.14	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	7.37	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	68.87	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(检出限: 0.05)	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	107	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	227.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出 (定量限: 0.0006)	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出 (定量限: 0.0009)	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出 (定量限: 0.00006)	符合

14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.108	符合
15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.212	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.69	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合



No.: 2020-S-5343

品测（上海）检测科技有限公司

第14页 共 62 页

29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	30	符合
30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (检出限: 2)	符合

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号：2020-S-5343-5

抽样地点：中山南路 227 号一中心楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.12	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	51.04	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	49.39	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出（检出限：0.05）	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	116	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	207.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限： 0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.156	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.500	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.00246	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.64	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	4	符合



No.: 2020-S-5343

品测（上海）检测科技有限公司

第17页 共 62 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页



接上页

样品编号：2020-S-5343-6

抽样地点：重庆南路 227 号学生公寓女生宿舍 1 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.10	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	37.95	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	33.08	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(检出限: 0.05)	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	109	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	226.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限： 0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.194	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.414	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.00390	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.59	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	4	符合



No.: 2020-S-5343

品测（上海）检测科技有限公司

第20页 共 62 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号：2020-S-5343-7

抽样地点：重庆南路 227 号科教楼 5 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.08	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	36.51	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	28.38	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(检出限: 0.05)	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	107	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	211.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限： 0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.202	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.345	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.00315	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.61	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	<1	符合



No.: 2020-S-5343

品测（上海）检测科技有限公司

第23页 共 62 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号：2020-S-5343-8

抽样地点：重庆南路 227 号科教楼 9 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.13	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	35.45	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	34.52	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出（检出限：0.05）	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	101	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	224.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限： 0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.144	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.681	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.00446	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.56	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	<1	符合



No.: 2020-S-5343

品测（上海）检测科技有限公司

第26页 共 62 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号：2020-S-5343-9

抽样地点：重庆南路 227 号 11 舍 1 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.11	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	36.29	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	34.94	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(检出限: 0.05)	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	103	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	220.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限： 0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0917	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.488	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.00329	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.54	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	22	符合



No.: 2020-S-5343

品测（上海）检测科技有限公司

第29页 共 62 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号：2020-S-5343-10

抽样地点：重庆南路 227 号 12 舍 1 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.09	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	42.22	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	49.88	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(检出限: 0.05)	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	105	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	222.5	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限： 0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0710	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.330	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.00246	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.58	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	<1	符合



No.: 2020-S-5343

品测（上海）检测科技有限公司

第32页 共 62 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号: 2020-S-5343-11

抽样地点: 重庆南路 227 号食堂 3 楼多功能厅走廊

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (检出限: 5)	符合
2	浑浊度(散射浑浊度单 位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (检出限: 0.5)	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异 味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.12	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	39.87	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	33.08	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(检出限: 0.05)	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	110	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	232.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出 (定量限: 0.0006)	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出 (定量限: 0.0009)	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0488	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.297	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.00224	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.53	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	<1	符合



No.: 2020-S-5343

品测（上海）检测科技有限公司

第35页 共 62 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号：2020-S-5343-12

抽样地点：重庆南路 280 号老红楼 4F 第一教室

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.08	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	43.26	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	36.47	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(检出限: 0.05)	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	103	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	221.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限： 0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.102	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.368	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.00358	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.56	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	57	符合



No.: 2020-S-5343

品测（上海）检测科技有限公司

第38页 共 62 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号：2020-S-5343-13

抽样地点：重庆南路 280 号 2 号楼 1 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.12	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	49.63	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	33.00	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(检出限: 0.05)	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	108	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	217.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限： 0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.106	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.145	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.00242	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.52	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	54	符合



No.: 2020-S-5343

品测（上海）检测科技有限公司

第41页 共 62 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页



接上页

样品编号：2020-S-5343-14

抽样地点：重庆南路 280 号 2 号楼 2 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.07	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	27.75	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	44.07	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(检出限: 0.05)	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	104	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	225.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限： 0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.252	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0556	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.00287	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.48	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	21	符合



No.: 2020-S-5343

品测（上海）检测科技有限公司

第44页 共 62 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页



接上页

样品编号：2020-S-5343-15

抽样地点：重庆南路 280 号 2 号楼 3 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.10	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	67.90	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	5.00	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(检出限: 0.05)	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	113	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	232.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限： 0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.199	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0523	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.51	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	4	符合



No.: 2020-S-5343

品测（上海）检测科技有限公司

第47页 共 62 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号：2020-S-5343-16

抽样地点：重庆南路 280 号 2 号楼 4 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.12	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	40.98	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	33.59	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(检出限: 0.05)	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	109	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	211.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限： 0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.164	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0294	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.58	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	<1	符合



No.: 2020-S-5343

品测（上海）检测科技有限公司

第50页 共 62 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

FORGIVE

接上页

样品编号：2020-S-5343-17

抽样地点：重庆南路 280 号 2 号楼 5 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.08	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	37.90	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	44.15	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(检出限: 0.05)	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	110	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	224.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限： 0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.170	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0749	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.54	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	<1	符合



No.: 2020-S-5343

品测（上海）检测科技有限公司

第53页 共 62 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号：2020-S-5343-18

抽样地点：重庆南路 280 号 2 号楼 6 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.09	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	35.36	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	44.12	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(检出限: 0.05)	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	111	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	214.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限： 0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.366	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.105	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.00282	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.60	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	<1	符合



No.: 2020-S-5343

品测（上海）检测科技有限公司

第56页 共 62 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号：2020-S-5343-19

抽样地点：重庆南路 280 号图书馆 2 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.12	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	39.60	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	35.59	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出（检出限：0.05）	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	112	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	210.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限： 0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.414	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.201	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.00318	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.62	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	5	符合



No.: 2020-S-5343

品测（上海）检测科技有限公司

第59页 共 62 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号：2020-S-5343-20

抽样地点：重庆南路 227 号东 15 舍 1 楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.03	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	40.36	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	32.82	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出（检出限：0.05）	符合
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	107	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	218.5	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限： 0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.272	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.147	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.00233	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.66	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	<1	符合



No.: 2020-S-5343

品测（上海）检测科技有限公司

第62页 共 62 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

---报告结束---

FORGIVE